


<p>Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-КОД, обеспечивающий переход на страницу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ 27.07.2022, учетный номер КНМ 78220061000200614030</p>	
<p>Отметка о согласовании или несогласовании (дата и реквизиты) проведения выездной проверки с органами прокуратуры</p>	



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул.
Оборонная,
д. 51 тел: 640-21-60, факс: 640-21-65 e-mail: gu@mchs-lenobl.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
тел/факс: (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района
г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1. тел/факс: (813-74) 231-60, Электронный адрес: GPN41@mail.ru
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

«12» августа 2022 г., 12 час. 00 мин. № 47-016-2022/0025pc
(дата и время составления акта)

188560 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов д. 13
(место составления акта)

**Акт выездной проверки
плановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с Решением о проведении выездной проверки от 27.07.2022 № 47-016-2022/0025pc, учётный № проверки 78220061000200614030

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учётный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)



2. Выездная проверка проводится в рамках:
федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Рябухиным Евгением Евгеньевичем – начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района управления надзорной деятельности и

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Ленинградского областного государственного бюджетного учреждения «Сланацевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):
188560 Ленинградская область, г.Сланцы, ул. Декабристов д.13

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланацевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» юридический адрес: 188560 Ленинградская область, г.Сланцы, ул. Ломоносова 10а, фактический адрес: 188560 Ленинградская область, г.Сланцы, ул. Декабристов д.13
ИНН 4713007221

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (её филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «01» августа 2022 года, с 10 час. 00 мин по 12 час 00 мин.

«08» августа 2022 года, 15 час. 00 мин по 17 час 00 мин

«12» августа 2022 года, 11 час. 00 мин по 12 час 00 мин

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

3 рабочих дня, 05 часов 00 минут

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

2) получение письменных объяснений

3) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

«01» августа 2022 года, с 10 час. 00 мин по 12 час 00 мин.

«08» августа 2022 года, 15 час. 00 мин по 17 час 00 мин

«12» августа 2022 года, 11 час. 00 мин по 12 час 00 мин

188560 Ленинградская область, г.Сланцы, ул. Декабристов д.13

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого получены документы

протокол осмотра от 12.08.2022г, объяснение Врио директора Бесчастной В.М.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

(указываются сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1) техническая документация на объект защиты; приказы и распоряжения о назначении лиц, ответственных за противопожарное состояние объекта защиты; договоры на обслуживание систем противопожарной защиты

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник)

2) Расчета по оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты расчёта, кем и когда выполнен, в случае отсутствия расчёта, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие результатов расчета: -

(При несоответствии результатов расчета указываются причины несоответствия расчета предъявляемым требованиям и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам расчетов пожарных рисков, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности)

3) Заключение о независимой оценке пожарного риска: нет

(указываются реквизиты заключения, кем и когда выполнено, в случае отсутствия заключения, об этом делается соответствующая запись)

Соответствие заключения: -

(При нарушении порядка оценки соответствия требованиям пожарной безопасности указываются нарушения и (или) указываются невыполненные меры, разработанные по результатам проведенной независимой оценки пожарного риска)

11. Выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены
1	2	3
1.	Отделка стен в коридоре медкабинета и потолка на 1 этаже выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1,В1,Д2,Т2.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 134 табл 28).
2.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII, настоящих правил	Пункт 2 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3.	Заполнение проемов в противопожарных преградах не выполнено в соответствии с	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение

	требуемым (люк в чердачное помещение не выполнен противопожарным 2-го типа).	распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п.7.7.
4.	В местах установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	Пункт 10 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
5.	Информация о работах, проводимых со автоматической пожарной сигнализацией не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отдельно стоящих складских помещений, с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Пункт 12 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
7	Не обеспечивается 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
8.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию по всей длине со всех сторон.	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п.8.1
9.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком). При отсутствии информации изготовителя	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

	(поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает их замену в установленном порядке.	
10.	Ширина путей эвакуации по наружным металлическим лестницам предназначенным для эвакуации людей, выполнена менее - 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;	(СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, Эвакуационные пути и выходы п.4.4.1) (все лестницы, выход на наружную лестницу, ширина дверей в коридорах 1,2 этажей и на л/к)
11.	К примененным облицовочным и декоративно-отделочным материалам для стен, потолков путей эвакуации на объекте защиты не хранятся документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	Пункт 25 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
12.	На путях эвакуации с наружной металлической лестницы (правое крыло) допущено размещение на путях эвакуации трубопровода препятствующего безопасной эвакуации.	Пункт 27 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
13.	Не обеспечены работы техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (автономный источник питания своевременно не обслуживается-аккумуляторная батарея разряжена).	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

(указывается выявленные нарушения обязательных требований)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНДиПР

Сланцевского района

Подполковник внутренней службы Рябухин Е.Е.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)



Рябухин Евгений Евгеньевич – начальник ОНДиПР Сланцевского района УНДиПР
 Главного управления МЧС России по Ленинградской области телефон: (813-74) 2-31-60,
 E-mail: gpn41@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом выездной проверки ознакомлен(а):

Бессмертная В.М., зам. директора
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
ознакомленного с актом выездной проверки)
«12» часов «00» минут «12» 2022 г. Бессмертная
(подпись)

Отметка об отказе в ознакомлении с актом выездной проверки:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Акт выездной проверки направлен в электронном виде
на адрес электронной почты:

(подпись инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

