

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольно (надзорных) мероприятий, QR-код



27.07.2022 , учетный номер КНМ 78220061000200614030



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ленинградской области
юридический адрес: 188662, Ленинградская область, Всеволожский район, п. Мурино, ул. Оборонная,
д. 51 тел: 640-21-60, факс: 640-21-65 e-mail: gu@mchs-lenobl.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
тел/факс: (812) 640-05-90

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района
г. Сланцы, ул. Дорожная, д. 1. тел/факс: (813-74) 231-60, Электронный адрес: GPN41@mail.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 47-016-2022/0025pc/1/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Вручается Ленинградскому областному государственному бюджетному учреждению «Сланацевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда» в лице ВРИО директора Бесчастной Валентины Михайловны.

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки №47-016-2022/0025pc от «27» июля 2022 года в период с:

«01» августа 2022 года, с 10 час. 00 мин по 12 час 00 мин.

«08» августа 2022 года, 15 час. 00 мин по 17 час 00 мин

«12» августа 2022 года, 11 час. 00 мин по 12 час 00 мин

Для проведения выездной проверки уполномочены:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Сланцевского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ленинградской области подполковник внутренней службы Рябухин Е.Е.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов

органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка в отношении здания и территории расположенной по адресу, 188560 Ленинградская область, г. Сланцы, ул. Декабристов д. 13, правообладателем является Ленинградское областное государственное бюджетное учреждение «Сланацевский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Надежда»

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица ВРИО начальника Бесчастная Валентина Михайловна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	Отделка стен в коридоре медкабинета и потолка на 1 этаже выполнена из материалов с более высокой пожарной опасностью чем Г1,В1,Д2,Т2.	Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 4, статья 134 табл 28).	01.04.23	
2.	Не разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII, настоящих правил	Пункт 2 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
3.	Заполнение проемов в противопожарных преградах не выполнено в соответствии с требуемым (люк в чердачное помещение не выполнен противопожарным 2-го типа).	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п.7.7.	01.04.23	
4.	В местах установки приемно-контрольного прибора не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации	Пункт 10 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
5.	Информация о работах, проводимых со автоматической пожарной сигнализацией не внесена в	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	

	журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	ской Федерации».		
6.	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" отдельно стоящих складских помещений, с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности) и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны.	Пункт 12 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
7.	Не обеспечивается 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Пункт 30 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
8.	Не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к зданию по всей длине со всех сторон.	СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением N 1) п.8.1	01.04.23	
9.	Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (слышимость 38 Дб менее требуемого)) сверх срока службы, установленно-го изготовителем (поставщиком). При отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил их замену в установленном порядке.	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	

10.	Ширина путей эвакуации по наружным металлическим лестницам предназначенным для эвакуации людей, выполнена менее - 1,35 м - для лестниц, предназначенных для эвакуации посетителей зданий класса Ф1.1, Ф2.1, Ф2.2, Ф3.4, Ф4.1, а также для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 человек;	(СП 1.13130.2020 СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ, Эвакуационные пути и выходы п.4.4.1)	01.04.23	
11.	К примененным облицовочным и декоративно-отделочным материалам для стен, потолков путей эвакуации на объекте защиты не храниться документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций, заполнений проемов в них, изделий и материалов.	Пункт 25 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
12.	На путях эвакуации с наружной металлической лестницы (правое крыло) допущено размещение на путях эвакуации трубопровода препятствующего безопасной эвакуации.	Пункт 27 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	
13.	Не обеспечены работы технического обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности обеспечивающие исправное состояние указанных средств. (автономный источник питания своевременно не обслуживается- аккумуляторная батарея разряжена).	Пункт 54 постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».	01.04.23	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и

пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в случае проведения расчёта по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки данного предписания противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчётные величины пожарного риска, будет считаться исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнения в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнения комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

3) наличия расчёта по оценке пожарного риска в случаях, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом, для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР Сланцевского района
УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ленинградской
области подполковник внутренней службы Рябухин Е.Е.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



« 12 » августа 2022 г.

Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

Зам. директора Барышова В.И.
(должность, фамилия, инициалы)

« 12 » 08 2022 г.